АКТ № 63

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 2007 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. 3-я Барышевская д.1Б**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**
Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-10
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 21 апреля 2026 г.

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 62

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1986 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Юбилейная д. 8**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации.**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
101	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
102	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
103	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
104	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
105	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
106	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
107	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
108	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
109	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
110	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
111	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
112	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
113	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
114	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
115	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
116	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
117	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
118	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
119	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
120	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
121	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
122	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
123	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
124	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

125	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
126	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
127	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
128	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
129	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
130	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
131	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
132	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
133	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
134	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
135	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
136	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
137	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
138	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
139	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
140	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
141	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
142	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
143	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
144	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 144
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 20 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 61

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1978 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Чапаева д. 8**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-90
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 23 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 60

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1959 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Чапаева д. 5**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 24
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)
каналы в помещениях
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации

(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для дымоходов -------
для вентиляционных каналов **до 26 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 59

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1972 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Остафьевская д. 12**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
101	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
102	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
103	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
104	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
105	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
106	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
107	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
108	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
109	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
110	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
111	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
112	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
113	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
114	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
115	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
116	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
117	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
118	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
119	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
120	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
121	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
122	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
123	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
124	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
125	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
126	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

127	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
128	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
129	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 129
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 58

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «24» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1958 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Остафьевская д. 11**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА
(да/нет)

Наличие изменений проекта нет
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 24
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**
для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 57

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1958 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Остафьевская д. 9**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях_квартир 1 - 32_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 17 апреля 2026 г.** _____
для вентиляционных каналов__**до 17 апреля 2026 г.**_____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 56

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н..
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1956 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Остафьевская д. 5**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях_квартир 1 - 12_____

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

_приборов на газовом топливе_____

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 17 апреля 2026 г.**_____

для вентиляционных каналов__**до 17 апреля 2026 г.**_____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н. /_

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 55

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н..
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1952 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Остафьевская д. 3**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 12

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 54

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «24» 04 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1968 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Остафьевская д. 1**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.

48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА
(да/нет)

Наличие изменений проекта нет

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 70
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**
для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 53

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1986 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д.12**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	Кухня, нет плиты	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	н/д	н/д
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
101	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
102	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
103	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
104	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
105	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
106	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
107	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
108	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
109	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
110	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
111	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
112	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
113	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
114	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
115	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
116	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
117	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
118	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
119	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
120	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
121	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
122	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
123	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
124	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
125	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
126	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

127	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
128	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
129	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
130	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
131	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
132	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
133	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
134	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
135	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
136	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
137	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
138	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
139	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
140	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
141	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
142	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
143	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
144	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
145	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
146	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
147	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
148	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
149	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	н/д	н/д
150	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
151	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
152	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
153	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
154	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
155	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
156	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
157	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
158	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
159	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
160	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
161	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
162	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
163	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
164	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
165	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
166	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
167	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
168	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
169	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
170	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
171	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
172	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
173	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
174	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
175	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА
(да/нет)

Наличие изменений проекта нет
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-76, 78-148, 150-175
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 52

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2016 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1984 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д. 8**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-75
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 51

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н..
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1989 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д. 7**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
101	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
102	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
103	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
104	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
105	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
106	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
107	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
108	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
109	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
110	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
111	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
112	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
113	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
114	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
115	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
116	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
117	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
118	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
119	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
120	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
121	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
122	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
123	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
124	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
125	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
126	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

127	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
128	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
129	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
130	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
131	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
132	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
133	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
134	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
135	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
136	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
137	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
138	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
139	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
140	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-140
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 50

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1985 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-75
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 49

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 04 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1989 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д.5**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
101	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
102	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
103	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
104	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
105	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
106	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
107	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
108	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
109	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
110	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
111	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
112	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
113	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
114	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
115	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
116	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
117	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
118	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
119	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
120	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
121	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
122	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
123	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
124	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
125	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

126	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
127	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
128	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
129	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
130	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
131	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
132	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
133	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
134	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
135	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
136	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
137	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
138	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
139	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
140	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1-140_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: __до 17 апреля 2026 г._____

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н. /_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 48

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н..
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1982 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д. 3**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-75
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 42

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 20_26_г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях_МКД ____2000__г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д. 2**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-60
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: __до 17 апреля 2026 г._____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 46

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «01» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1981 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Космонавтов д. 1**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	**ОТСУТСТВУЕТ газ**	очищен	0	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1-75_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: _до 17 апреля 2026 г. _____

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 45

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «24» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1955 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Березовая д. 13**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов обеспечена

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1-11

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 44

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*

каналов в помещениях МКД 1951 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Березовая д. 5**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	н/д	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	н/д	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА

(да/нет)

Наличие изменений проекта нет

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 2,3,4,5,6,7,8

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 13

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1950 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Березовая д. 3**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА

(да/нет)

Наличие изменений проекта нет

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1,2,3,4,5,6,7,8

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 42

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1950 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Березовая д. 1**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов обеспечена

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1,2,3,4,5,6,7,8

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 41

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «26» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1964 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Авиаторов д. 18**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.

48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1-64

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 40

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1954 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Авиаторов д. 16**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.

29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1-64

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 39

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «24» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1965 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Авиаторов д. 14**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов обеспечена

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки ------

(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением ----

(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

(если есть нарушения, указать)

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1-32

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации

Газовые приборы:_____

(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 23 апреля 2026 г.** _____

для вентиляционных каналов__ **до 23 апреля 2026 г.** _____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ _____ /_Бусел Г.Н. /_

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 38

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1961 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Авиаторов д. 12**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	н/д	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	н/д	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные дымовые каналы в помещениях квартир 1-21, 23-36

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 17 апреля 2026 г.** _____

для вентиляционных каналов__ **до 17 апреля 2026 г.** _____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 37

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «04» 01 2016 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1972 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Авиаторов д. 7**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	0,9	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	н/д	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	н/д	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов обеспечена

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1-90, 92-100
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 17 апреля 2026 г.**
для вентиляционных каналов **до 17 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 36

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1976 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Авиаторов д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

Оголовки ~~дымовых труб~~ и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-80
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 17 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 35

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 20_26_г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1951 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Железнодорожная д. 14**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	н/д	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1-3, 5-16_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: __до 17 апреля 2026 г. _____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И.___/_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н._/_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 34

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1952 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Железнодорожная д. 2**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-12

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 20 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 33

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2016 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1987 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 7**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 89
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 15 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 32

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2016г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1963 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 36

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 15 апреля 2026 г.**_____

для вентиляционных каналов__**до 15 апреля 2026 г.**_____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 31

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1961 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 5**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 36

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 15 апреля 2026 г.**_____

для вентиляционных каналов__**до 15 апреля 2026 г.**_____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 30

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1960 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 4**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 24

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 15 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 15 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*