АКТ № 29

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1961 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 3**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях_квартир 1 - 36_____

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

_приборов на газовом топливе_____

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 15 апреля 2026 г.**_____

для вентиляционных каналов__**до 15 апреля 2026 г.**_____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н../
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 28

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1960 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 2**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям.

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 24

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 15 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 15 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 27

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 04 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1960 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Дачная д. 1**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные.

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 36

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 15 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 15 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ №26

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «21» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1972 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Высотная д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-90
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)
каналы в помещениях
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации

Газовые приборы:
(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 23 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 25

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1976 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Типографская д. 2**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 56_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: __до 15 апреля 2026 г. _____

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 23

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1983 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Типографская д. 24**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 90
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 15 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Бусел Г.Н /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 22

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «__»_____20__г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1977 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Типографская д. 12**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ДА

(да/нет)

Наличие изменений проекта нет

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 70

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 15 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 15 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н.. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 20

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2016 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1969 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Типографская д. 4**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.

28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____обеспечена_____

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки._

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях_квартир 1 - 70

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов_____ **до 15 апреля 2026 г.** _____

для вентиляционных каналов__**до 15 апреля 2026 г.** _____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 21

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных и дымовых**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1969 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита, газовый водонагреватель**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Типографская д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.

11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2,1	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,9	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	2	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,1	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.

50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,4	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,3	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,5	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
	дым.	кирпич	140*140	водонагреватель/ кухня	очищен	1,2	удовл.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов обеспечена

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см. и крышки (лючки) для очистки.

Все дымовые каналы обособленные и плотные

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

Длина дымоотвода соответствует нормативным требованиям

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**

(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях квартир 1 - 68

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для дымоходов **до 15 апреля 2026 г.**

для вентиляционных каналов **до 15 апреля 2026 г.**

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Бусел Г.Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 1

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1986 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Типографская д. 14**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	Эл. плита/кухня	очищен	Нет доступа	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 90
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 15 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 2

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1995 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Пушкинская д. 27**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 12
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации

(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 23 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г.Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 3

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**

(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*

каналов в помещениях МКД 1991 г.постройки

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: **газовая плита**

(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Пушкинская д.11/1**

(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
89	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
90	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
91	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
92	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
93	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
94	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
95	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
96	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
97	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
98	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
99	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
100	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
101	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
102	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
103	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
104	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
105	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
106	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
107	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
108	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
109	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
110	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
111	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
112	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
113	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
114	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
115	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
116	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
117	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
118	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
119	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
120	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
121	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
122	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
123	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
124	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
125	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
126	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

127	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
128	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
129	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
130	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
131	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
132	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
133	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
134	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
135	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
136	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
137	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
138	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
139	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
140	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
141	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
142	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
143	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
144	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
145	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
146	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
147	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
148	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
149	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
150	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
151	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
152	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
153	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
154	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
155	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
156	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
157	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
158	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
159	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
160	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
161	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
162	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
163	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
164	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
165	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
166	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
167	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
168	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
169	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
170	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
171	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
172	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
173	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
174	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
175	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
176	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
177	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
178	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

179	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
180	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 180_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: __до 23 апреля 2026 г._____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И.___/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н._/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 4

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1987 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Рабочая д. 1**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___ДА_____

(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1-72_____

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: _____до 23 апреля 2026 г._____

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 5

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1977 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Спортивная д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
63	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
64	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
65	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
66	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
67	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
68	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
69	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
70	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
71	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
72	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
73	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

74	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
75	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
76	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
77	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
78	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
79	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
80	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
81	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
82	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
83	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
84	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
85	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
86	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
87	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
88	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 88_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

_____*каналы в помещениях*_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации_

_____
(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов__**до 23 апреля 2026 г.**_____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н._/_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 6

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1956 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 4**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1.5	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 24_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

_____*каналы в помещениях*_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации_

_____
(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для дымоходов_____-------_____
для вентиляционных каналов__ **до 23 апреля 2026 г.**_____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н._/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 4

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1958 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 5**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 18

(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 23 апреля 2026 г.** _____

(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г. Н. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 8

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1960 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 10**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	Эл. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	Эл. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	0,8	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	Эл.плита/кухня	очищен	0,7	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	Эл.плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта____ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 36_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов__**до 23 апреля 2026 г.** _____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ _____ /_Бусел Г. Н._/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 9

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1957 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 1**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 24_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов__**до 23 апреля 2026 г.** _____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г. Н._/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 10

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1958 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 2**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,2	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.

20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 29_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

_____*каналы в помещениях*_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации_

_____
(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для дымоходов_____-------_____
для вентиляционных каналов__ **до 23 апреля 2026 г.** _____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н. /_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 11

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1959 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 3**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 24
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 23 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ / Бусел Г. Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 12

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1957 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 6**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 24_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
_приборов на газовом топливе_____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов__**до 23 апреля 2026 г.** _____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г. Н._/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 13

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**

(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*

каналов в помещениях МКД 1959 г.постройки

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: **газовая плита**

(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 8**

(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 36_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов__**до 23 апреля 2026 г.** _____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г. Н._/
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 14

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «13» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер по вентиляции Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1963 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 9**
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1- 36
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: для вентиляционных каналов **до 23 апреля 2026 г.**
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» / Бусел Г. Н. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 15

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений (шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 2026 г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**

(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*

каналов в помещениях МКД 1963 г.постройки

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: **газовая плита**

(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 12**

(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: **пригодность к эксплуатации**

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.

22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора ___**ДА**_____
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях_квартир 1- 30_____
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации_

(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для дымоходов_____-------_____
для вентиляционных каналов__ **до 23 апреля 2026 г.**_____
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /_Бусел Г.Н. /_
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 16

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1963 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 14**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-45
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 23 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 17

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1962 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 7**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта ___ **нет** _____

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-48
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 23 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 18

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 04 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1965 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 11**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала *(вент./дым.)*	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
57	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
58	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
59	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
60	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
61	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
62	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта **нет**

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-62
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

приборов на газовом топливе

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: до 23 апреля 2026 г.

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./

(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

АКТ № 19

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва «15» 01 20 26 г.

Комиссия в составе:
Ответственные представители:
ГБУ «Жилищник района Щербинка» гл. инженер Вахитов И.И.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
ГБУ «Жилищник района Щербинка» инженер Бусел Г.Н.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния **вентиляционных**
(первичную/периодическую) *(вентиляционных, дымовых)*
каналов в помещениях МКД 1965 г.постройки
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов: **газовая плита**
(наименование и тип газоиспользующих приборов)
по адресу: **г. Москва, г. Щербинка ул. Театральная д. 13**
(улица, дом, корп.(стр.))
цель проверки: **пригодность к эксплуатации**
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
2	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
3	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
4	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
5	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
6	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
7	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
8	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
9	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
10	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
11	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
12	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,9	удовл.
13	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
14	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
15	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
16	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
17	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
18	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
19	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
20	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
21	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
22	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
23	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.

24	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
25	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
26	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
27	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
28	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,7	удовл.
29	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
30	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
31	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.
32	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
33	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
34	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
35	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
36	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
37	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
38	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
39	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
40	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
41	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
42	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
43	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,5	удовл.
44	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	14	удовл.
45	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,8	удовл.
46	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
47	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
48	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
49	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
50	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
51	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
52	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
53	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,1	удовл.
54	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,4	удовл.
55	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,6	удовл.
56	вент.	кирпич	140*140	газ. плита/кухня	очищен	1,3	удовл.

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора **ДА**
(да/нет)

Наличие изменений проекта___ **нет** _____

_____
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания:_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях квартир 1-56
(вентиляционные, дымовые) *(наименование объекта)*

_____
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации_____
приборов на газовом топливе
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

Срок действия акта: _____до 23 апреля 2026 г._____

Представители:

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Вахитов И.И. /
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

ГБУ «Жилищник района Щербинка» _____ /Бусел Г.Н./
(наименование организации) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*